

# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Bando di concorso di idee

Art. 108 del D. Lgs. 163/2006 e art. 259 del D.P.R. 207/2010

Scadenza presentazione quesiti entro il 7 luglio 2013

## FAQ

### DOMANDA 1)

Nel punto 14 del bando è riportato quanto segue: "Al fine dell'affidamento di cui al precedente comma al vincitore del concorso di idee saranno richiesti requisiti economico-finanziari rapportati all'importo stimato per il progetto preliminare, pari a € 170.000,00, al netto degli oneri e dell'IVA, nonché requisiti tecnico-organizzativi rapportati all'importo dei lavori scaturente dalla proposta ideativa. Tutti i detti requisiti dovranno essere posseduti nella misura massima prevista dalla legge." La domanda che pongo è la seguente:

1 - Pur non avendo attualmente i requisiti per un eventuale successivo affidamento è ipotizzabile comunque la partecipazione al concorso?

2 - In caso di vincita e successivo affidamento sarà possibile individuare altri professionisti (ovviamente con il gruppo partecipante) con cui raggiungere le quote minime?

### RISPOSTA 1)

1 - per la partecipazione al concorso di idee non occorre il possesso degli ulteriori requisiti richiesti per l'eventuale e successivo affidamento della progettazione preliminare dell'opera, essendo necessari e sufficienti i requisiti di cui ai punti 2 e 3 del bando;

2 - il concorrente che in caso di vincita del concorso di idee intenda giovare dell'eventuale affidamento del progetto preliminare dell'opera dovrà invece essere in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi indicati al punto 14 del bando sin dalla data di presentazione della proposta ideativa.

### DOMANDA 2)

L'oggetto del concorso è la progettazione di un nuovo corpo di fabbrica denominato Blocco R? La sua allocazione in planimetria fornita dove risulterebbe?

### RISPOSTA 2)

Il concorso è finalizzato all'acquisizione di una pluralità di proposte ideative da comparare per individuare quella maggiormente adeguata e in grado di soddisfare le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (punto 1 del bando).

Il concorrente dovrà allocare il nuovo corpo di fabbrica in funzione dei seguenti criteri:

- rispetto dei fili fissi, altezza e volumetria del piano attuativo regolamentante tutto

l'insediamento di Monserrato;

- deve essere in coordinamento funzionale con tutto il resto del presidio ospedaliero esistente che, come recitano le Linee Guida, può essere anche ripensato.

DOMANDA 3)

Gent.mo RUP, le inoltro il seguente quesito riferito all'area di intervento da prendere in considerazione. Nell'elaborato di inquadramento viene evidenziata quale area di intervento lo spazio su cui insiste il blocco Q (vedere immagine allegata). A questo punto, fermo restando i vincoli urbanistici il nuovo blocco R andrà posizionato nello spazio residuo tra il blocco Q e la fermata della metropolitana?

RISPOSTA 3)

La risposta è no.

DOMANDA 4)

Gentile ingegnere, con la presente si richiedono planimetrie e sezioni dello stato di fatto relative al blocco Q.

RISPOSTA 4)

Le comunico che ciò che ha richiesto con la e-mail è pubblicato sul sito dell'A.O.U. Cagliari.

DOMANDA 5)

Scusi Ingegnere ma la risposta fornita non è per noi esauriente a dirimere i dubbi.

Se sull'area indicata insiste un immobile (blocco Q) le opzioni sono:

A - demolire l'immobile blocco Q (*che non sembra cosa contemplata nel bando*);

B - costruire nello spazio tra il blocco Q e la metropolitana (*a cui riferisco la sua risposta "La risposta è no."*);

C - l'area indicata potrebbe essere errata.

RISPOSTA 5)

Non deve ingannare l'area tratteggiata adiacente il blocco Q. La localizzazione del fabbricato deve rispettare l'impianto del piano attuativo urbanistico che sovrintende tutta l'area universitaria a Monserrato.

DOMANDA 6)

1) A pagina 4, capitolo "Le aspettative dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari"

delle linee guida viene riportato quando segue:

“Per quanto concerne i Reparti attualmente operativi presso la ASL 8 di Cagliari, pur ritenendo che con l’attuale finanziamento non sarà possibile costruire una struttura capace di ospitare tutte le specialità sopra elencate, la proposta progettuale dovrà in ogni caso prevedere l’allocazione di tutti i reparti.”

Ciò vuol dire che, all'interno del nuovo blocco dovrà comunque essere previsto uno spazio minimo anche per i seguenti reparti: "Dermatologia, Ambulatori di Oculistica, Sala prelievi, Farmacologia Clinica, Medicina del Lavoro, Direzione Strategica, Anatomia Patologica<sup>5</sup>, Servizio Tecnico, Servizi Amministrativi, Ortopedia, Urologia, Ematologia, Genetica, C. Sclerosi Multipla", oppure che bisognerà prevedere anche un possibile sviluppo futuro che comprenda i reparti sopra elencati?

2) Poiché per alcuni dei reparti, di cui al punto 1 "Dermatologia, Ambulatori di Oculistica, Sala prelievi, Farmacologia Clinica, Medicina del Lavoro, Direzione Strategica, Anatomia Patologica<sup>5</sup>, Servizio Tecnico, Servizi Amministrativi, Ortopedia, Urologia, Ematologia, Genetica, C. Sclerosi Multipla" è previsto il trasferimento dal San Giovanni di Dio, e gli stessi reparti sono già presenti all'interno dell'ospedale di Monserrato, questa richiesta deve essere interpretata nell'ottica di un potenziamento dei reparti attualmente presenti all'interno del Policlinico di Monserrato o in di una aggiunta a quelli esistenti?

3) Le linee guida, a pag. 3, recitano:

“sempre nel Blocco D (quota 7,00) sono previste due isole ambulatoriali una dedicata all’Otorino, l’altra alla Cardiologia”. La posizione di queste due isole può essere modificata all’interno del complesso, nel nuovo o nel vecchio blocco, oppure si deve rispettare l’indicazione riportata nelle linee guida? Di quanto spazio necessitano queste due isole ambulatoriali considerando che allo stesso piano del blocco D (quota 7,00) gran parte della superficie disponibile è attualmente occupata da locali tecnici?

4) Le linee guida, a pag. 3, recitano:

“sarà necessario prevedere il potenziamento dell’attuale Blocco Operatorio, posto al Blocco G, con ulteriori due sale da ricavare nel nuovo blocco, possibilmente adiacenti al Blocco G al fine di poter utilizzare i percorsi esistenti”.

Il blocco operatorio in base alle planimetrie allegate e alla prima parte delle linee guida, risulta essere situato nel blocco M, mentre il punto in questione, riportato nelle linee guida, indica il blocco G. Il blocco operatorio si trova nel blocco M (come dagli elaborati allegati) oppure nel blocco G, oppure esistono blocchi operatori sia nel blocco M che ne blocco G?

Le linee guida, a pag. 3, recitano:

“Nel Blocco M,....., Alla quota 3,50 è in funzione il Blocco Operatorio che dispone attualmente di n. 6 sale. Tale numero è insufficiente per cui sarà necessario portare il numero delle sale almeno a 9, potenziando ed espandendo il blocco (attualmente in fase di realizzazione)”.

Dove sono previste le tre sale operatorie attualmente in fase di realizzazione? Quali sono le loro caratteristiche?

5) Il titolo del bando recita:

“Realizzazione di un edificio pluripiano ad uso ospedaliero ed amministrativo – Realizzazione Elisuperficie, aree verdi e parcheggi”, di fatto però all’interno delle linee guida questi ultimi elementi (elisuperficie, aree verdi e parcheggi), non vengono più nominati.

La proposta deve prevedere la localizzazione e la conseguente progettazione di tali elementi? Quali sono le indicazioni e/o gli indirizzi relativi alla progettazione di tali elementi?

RISPOSTA 6)

In riferimento alle Vs. e-mail, si rappresenta quanto segue:

1) Con la costruzione del nuovo blocco R dovranno essere ospitati a Monserrato, Ortopedia ed Urologia attualmente ospiti della ASL 8.

Oltre i Reparti già esistenti, dovranno trovare collocazione anche i seguenti: Dermatologia, Oculistica, Sala Prelievi, Farmacologia Clinica, Medicina del Lavoro, Anatomia Patologica, Servizi Amministrativi e tecnici con la Direzione Strategica. Per quanto concerne gli altri reparti citati (Ematologia, Genetica e C. Sclerosi Multipla) per i quali ragionevolmente al momento non si dispone delle intere risorse necessarie, però dovrà essere previsto il futuro ampliamento.

2) I Reparti succitati non sono attualmente ospitati a Monserrato ma quasi tutti al San Giovanni, tranne i seguenti: Ortopedia, Urologia, Ematologia, Genetica e C. Sclerosi Multipla che invece insistono nei presidi della ASL di Cagliari.

3) Blocco D quota /7,00

Al momento sono previsti gli ambulatori di Otorino e di Cardiologia.

Potrà essere ridisegnata la disposizione degli ambulatori con una nuova disposizione generale che dovrà tener conto dell’accessibilità alla struttura, dei parcheggi, ecc. Sarebbe interessante disporre di un’area dedicata alle attività ambulatoriali.

4) L’attuale Blocco operatorio è correttamente ubicato nel blocco M (l’indicazione G è un errore). Al momento dispone di 6 sale che diventeranno con diversa gara 9. Verranno realizzate negli spazi attualmente occupati dal locale mensa e da un altro locale sempre all’interno del Blocco M. Le sale saranno:

una predisposta per le attrezzature robotiche e le altre due dedicate al day surgery.

Con la costruzione del nuovo blocco R ed il trasferimento di altri reparti chirurgici (Oculistica- Ortopedia- Urologia) sarà necessario prevedere un ulteriore ampliamento di almeno 3 sale (una doppia per l’oculistica).

5) Dovrà essere prevista la costruzione di un’elisuperficie in quanto il presidio sarà inserito nel sistema dell’emergenza -118, sulla base delle norme dell’ENAC. Stessa cosa dicasi per le aree

verdi ed i parcheggi che potranno essere costruiti tra la struttura R e la linea della metropolitana urbana. Tenendo conto dello spazio attualmente già destinato a parcheggio posto a sud oltre la linea della metropolitana.

#### DOMANDA 7)

Con riferimento a quanto indicato al punto 14 del bando, "conferimento dell'incarico di progettazione", e all'articolo n° 263 comma c. del Dlgs 207/2010, ai fini del conferimento dell'incarico di progettazione preliminare, il vincitore del concorso di idee dovrà aver realizzato due servizi di cui all'articolo 252 del medesimo Dlgs 207/2010. La domanda è la seguente: i due servizi dovranno riguardare necessariamente la progettazione di una struttura ospedaliera, o potranno essere opere ricadenti nelle medesime categorie e classi, di dimensioni e caratteristiche simili, pur non trattandosi di opere ospedaliere?

#### RISPOSTA 7)

I due servizi di punta dovranno riguardare la progettazione di strutture ospedaliere analoghe per dimensione e caratteristiche tecniche.

#### DOMANDA 8)

In riferimento al concorso di idee in oggetto, gradiremmo avere dei chiarimenti in merito ai seguenti quesiti:

1. Qual è la profondità della falda acquifera relativa all'area di intervento ?
2. Qual è il limite di altezza massima dei fabbricati in oggetto al concorso nel rispetto delle norme comunali vigenti ?
3. Qual è il numero complessivo totale e per reparto dei posti letto e/o superficie complessiva richiesti in aggiunta ai 61 posti letto relative ai reparti di Ortopedia e Urologia ?
4. Una nuova centrale energetica che supplirà al fabbisogno energetico dei nuovi edifici, e la tipologia di tale impianto. Esiste allo stato attuale impianto di cogenerazione o teleriscaldamento ?
5. E' da prevedere l'eliperficie in dotazione al complesso ospedaliero per il soccorso sanitario
6. E' da considerare l'incremento del numero di parcheggi a disposizione del Polo Ospedaliero ? In che misura ? E' possibile prevedere parcheggi interrati ?
7. E' da prevedere la riqualificazione ed incremento delle aree verdi di pertinenza ?
8. E' possibile avere i disegni dello stato attuale in formato dwg ?

#### RISPOSTA 8)

1. relazione geologica riferita all'area del blocco Q allegata ai documenti on line
2. le altezze vanno adeguate agli edifici esistenti

3. nei Blocchi C-D-G-M-N-Q-R dovranno essere ospitati - complessivamente - i posti letto elencati nella seguente tabella:

| Settore Scientifico<br>Disciplinare | P.L. ord | P.L.<br>DH/DS | Totale |
|-------------------------------------|----------|---------------|--------|
| Med/09 medicina<br>int. e urg       | 90       | 8             | 98     |
| Med/11 m. app.<br>cardiovasc.       | 30       | 2             | 32     |
| Med/12<br>gastroenterologia         | 16       | 2             | 18     |
| Med/13<br>endocrinologia            | 6        | 2             | 8      |
| Med/14 nefrologia                   |          | 1             | 1      |
| Med/15 ematologia                   | 12       | 4             | 16     |
| Med/06 oncologia<br>medica          | 16       | 10            | 26     |
| Med/16<br>reumatologia              | 16       | 3             | 19     |
| Med/35<br>dermatologia              | 6        | 2             | 8      |
| Totale parziale                     | 192      | 34            | 226    |
| Med/18 chir. gen. e<br>urgenza      | 80       | 4             | 84     |
| Med/19 chir.<br>plastica            | 4        | 1             | 5      |
| Med/22 chir.<br>vascolare           | 10       | 1             | 11     |
| Med/24 urologia                     | 30       | 4             | 34     |
| Med/28<br>odontostomatol.           |          | 20            | 20     |
| Med/30<br>oftalmologia              | 6        | 10            | 16     |
| Med/31<br>otorinolaringoiat.        | 16       | 4             | 20     |
| Med/33 m. app.<br>locomotore        | 24       | 3             | 27     |
| Med/41 anest. Rian.<br>Ter. Int.    | 21       |               | 21     |

|                                |         |         |     |
|--------------------------------|---------|---------|-----|
| Totale parziale                | 191     | 45      | 236 |
| Med/38 pediatria               | 56      | 6       | 62  |
| Med/39 neurop.infantile        | 8       | 5       | 13  |
| Med/40 ginec e ostetricia      | 36      | 4       | 40  |
| Totale parziale                | 100     | 12      | 112 |
| Med/26 neurologia              | 20      | 2       | 22  |
| Med/26 centro sclerosi multip. | 4       | 10      | 14  |
| Med/25 psichiatria             | 0       | 6       | 6   |
| Totale parziale                | 24      | 18      | 42  |
| Bio/14 Farmacologia clinica    |         | 2       | 2   |
| Totale complessivo             | 507 82% | 111 18% | 618 |

4. non esiste impianto di cogenerazione o teleriscaldamento

5. si può prevedere elisuperficie

6. è possibile

7. è possibile

8. pubblichiamo i dwg

DOMANDA 9)

E' richiesto di conoscere il numero dei professori universitari e dei primari ospedalieri.

RISPOSTA 9)

Primari SSN 8 (compreso direttore medicina 1);

Primari UNICA 37;

Professori UNICA 137 (medici e sanitari non medici).

DOMANDA 10)

1. In risposta alle FAQ già pubblicate alla domanda 6 punto 1 "1)Con la costruzione del nuovo blocco R dovranno essere ospitati a Monserrato, Ortopedia ed Urologia attualmente ospiti della ASL 8. Oltre i Reparti già esistenti, dovranno trovare collocazione anche i seguenti: Dermatologia, Oculistica, Sala Prelievi, Farmacologia Clinica, Medicina del Lavoro, Anatomia Patologica, Servizi Amministrativi e tecnici con la Direzione Strategica. Per quanto concerne gli

altri reparti citati (Ematologia, Genetica e C. Sclerosi Multipla) per i quali ragionevolmente al momento non si dispone delle intere risorse necessarie, però dovrà essere previsto il futuro ampliamento." . Per quanto riguarda il futuro ampliamento è possibile avere una stima di massima riguardo al numero di utenti da ospitare nei nuovi reparti e nei nuovi ambulatori? Qual'è il bacino d'utenza di riferimento?

2. Attualmente, attraverso il materiale da voi fornito, è chiara la dimensione dei reparti ospitati nei blocchi esistenti del policlinico, ma risulta essere sconosciuta, a meno dei reparti per cui è indicato il numero di posti letto da ospitare (Urologia, Ortopedia, Cardiologia, Otorinolaringoiatria, Osservazione breve, Medicina d' Urgenza, Rianimazione, UTIC) la dimensione dei restanti reparti che verranno trasferiti dal San Giovanni di Dio e dagli altri presidi ospedalieri della Asl 8. E' possibile avere un' indicazione dimensionale, anche solo orientativa, che ci faccia capire la dimensione e le dotazioni dei vari reparti?

3. In risposta alle FAQ già pubblicate alla domanda 6 punto 4 affermate: "4) L'attuale Blocco operatorio è correttamente ubicato nel blocco M ( l'indicazione G è un errore). Al momento dispone di 6 sale che diventeranno con diversa gara 9. Verranno realizzate negli spazi attualmente occupati dal locale mensa e da un altro locale sempre all'interno del Blocco M. Le sale saranno: una predisposta per le attrezzature robotiche e le altre due dedicate al day surgery ....."; Dove sono situati tali locali in cui verranno collocate le nuove sale operatorie, dal momento che non vengono indicati nelle piante fornite?

4. Al piano terra del blocco Q è prevista la realizzazione di alcuni laboratori, ma non è riportata nessuna indicazione circa il reparto cui fanno riferimento. E' possibile sapere se fanno riferimento ad un reparto specifico, e nel caso quale, oppure sono dei laboratori generali a servizio dell'intero complesso?

RISPOSTA 10)

1) e 2) si veda la tabella relativa ai posti letto pubblicata sul sito internet;

3) si veda il file area di intervento pubblicato sul sito internet;

4) al blocco Q al piano terra si tratta di AMBULATORI e non di laboratori (ambulatori dei reparti ubicati al 1 piano, ovvero Neurologia, Endocrinologia e Reumatologia);

DOMANDA 11)

Con riferimento al concorso di cui in oggetto, si chiede cortesemente di volerci fornire i seguenti chiarimenti:

1) Nelle risposte ai quesiti n. 2 e n. 5 viene indicato che la localizzazione del nuovo corpo di fabbrica oggetto del Concorso deve rispettare l'impianto (fili fissi, altezza e volumetria) del Piano Attuativo Urbanistico regolamentante l'area Universitaria di Monserrato.

A tal fine si chiede di poter visionare il succitato piano attuativo comprensivo degli indici



urbanistici.

- 2) Riguardo gli elaborati della proposta ideativa, dovendo le planimetrie riportare sia il nuovo blocco R che i blocchi esistenti (tavola a) e rappresentare piante, prospetti e sezioni in scala 1:200 (tavola b) si chiede la possibilità di utilizzare il formato UNI A0 al posto dell'UNI A1 oppure di poter aumentare il numero di tavole da produrre.

RISPOSTA 11)

- 1) Il Piano Attuativo Urbanistico è pubblicato sul sito internet;
- 2) Mantenere il formato UNI A1 e la scala di rappresentazione indicata nel disciplinare aumentando il numero delle tavole da produrre del numero strettamente necessario a contenere tutti i particolari richiesti.

DOMANDA 12)

in rif.to al Concorso di idee in oggetto chiediamo ulteriori chiarimenti in merito al seguente quesito:

rispetto al punto 1 del Bando in cui è riportato che "La proposta ideativa dovrà riferirsi a un importo totale massimo di € 30.000.000,00, in un unico lotto.", si chiede se tale importo è riferito alle sole opere/lavori o se, invece, è comprensivo delle somme a disposizione ovvero di spese tecniche, IVA etc.

RISPOSTA 12)

L'importo è riferito alle sole opere/lavori al netto degli oneri della sicurezza.

DOMANDA 13)

In rif.to al Concorso di idee in oggetto chiediamo ulteriori chiarimenti in merito ai seguenti quesiti.

1\_ E' possibile avere gli elaborati grafici del piano attuativo PUA relativo all'area di intervento e citato nelle linee guida ?

2\_ E' possibile avere un piano quotato dell'area e le relative quote altimetriche ?

RISPOSTA 13)

Sono state pubblicate suo sito web.

DOMANDA 14)

Leggendo le linee guida a pag. 2, 3 e 4 risulta che il numero dei posti letto totale all'inaugurazione del presidio è di 270, che verranno sistemati 66 posti letto nel blocco q e che ci si attende per il futuro, tramite la realizzazione del progetto di concorso, un totale di 430 posti letto. invece nel documento pubblicato a risposta

dei quesiti risulta che i posti letto totali siano 618, risulta inoltre che questi posti sono distribuiti in reparti che non trovano riscontro nelle piante e nei documenti a base di gara.

Si chiede:

a- a quale dei due documenti bisogna dare riscontro nel progetto;

b- se è possibile avere un documento che indichi per ogni blocco esistente, incluso il blocco Q, le specializzazioni con il relativo numero dei posti letti.

RISPOSTA 14)

L'incongruenza è apparente ed è determinata dai posti letto realmente attivati, per svariate problematiche di tipo logistico e/o carenza di personale, rispetto a quelli ufficiali che le diverse unità potrebbero disporre. In ogni caso il numero dei letti da raggiungere con l'attivazione del blocco R è di 618 organizzati come previsto nella tabella, comprensivi di quelli attualmente ospitati nella ASL di Cagliari.

DOMANDA 15)

In rif.to agli elaborati richiesti al punto 1 lettera C del Bando, Tavola esplicativa sul rispetto della normativa regionale per l'accreditamento sanitario, si chiedono maggiori informazioni sulla normativa di riferimento e sugli aspetti specifici di cui dare dimostrazione di rispetto nella tavola esplicativa.

RISPOSTA 15)

I riferimenti normativi completi sull'accreditamento sono visionabili alla pagina dell'assessorato regionale della sanità:

<http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1250&idscheda=288951>

DOMANDA 16)

Vista la delibera regionale N. 22/28 del 17.6.2013 con oggetto "Trasferimento delle discipline di Pediatria e di Neuropsichiatria Infantile (NPI) dal complesso pediatrico Macciotta della Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari al P.O. Microcitemico della ASL 8 di Cagliari", le chiedo se è corretto prendere in considerazione le indicazioni della nuova delibera nella ridefinizione dei reparti del complesso di Monserrato, ignorando del tutto le indicazioni relative ai reparti di pediatria e neurop. infantile contenute nella tabella dei posti letto disponibile fra gli allegati al bando di gara (posti letto che dovranno essere ospitati nei blocchi C-D-G-M-N-Q-R nella pagina 2 si trovano le degenze relative a pediatria e neurop. infantile).

RISPOSTA 16)

Si è in presenza di sempre nuove esigenze che vengono a maturare in considerazione delle decisioni assunte dalla Giunta Regionale. Devono pertanto essere considerate superati i posti letto della pediatria e neuropsichiatria infantile.

DOMANDA 17)

Si chiedono cortesemente i files dwg dei prospetti nord, est ed ovest del Policlinico esistente: blocchi C-D-G-M-N-Q.

Modello A1 Domanda di partecipazione.

Nel caso di partecipazione di una società di ingegneria, quale concorrente singolo, si chiede cortesemente conferma del fatto che l'ultimo paragrafo composto/a dai sottoscritti

professionisti del succitato modello non debba essere compilato dalla suddetta società di ingegneria.

Busta 3 elenco nominale.

Viene chiesto di inserire in tale busta l'elenco (nome, cognome, luogo e data di nascita) dei componenti il concorrente, dei collaboratori e dei consulenti. Si chiede conferma che, nel caso di partecipazione di soggetto singolo (società di ingegneria), debba essere indicata esclusivamente la ragione sociale della società medesima.

RISPOSTA 17)

Non si dispone dei DWG;

Modello A1 – Domanda di partecipazione: l'espressione "concorrente singolo" nel modello A1 è indicata in riferimento al singolo/persona fisica, in contrapposizione alle forme associative/societarie. Nella seconda fattispecie rientrano le Società di Ingegneria, rispetto alle quali il modello dovrà essere compilato nella parte relativa al Rappresentante e in quelle riferite ai professionisti componenti la Società di Ingegneria. Qualora la Società intenda avvalersi di consulenti e collaboratori dovrà essere compilata anche la parte relativa a detti consulenti e collaboratori.

Busta 3 – elenco nominale: la busta 3 dovrà contenere l'elenco dei componenti il concorrente, dei collaboratori e dei consulenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonio Pillai