



**Affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio e gestione delle emergenze
presso il Policlinico Duilio Casula di Monserrato**

Procedura: aperta art. 3, c.1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs 50/2016

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG 77371176ED

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) a tutto il 04 gennaio 2019

Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:00 di venerdì 04 gennaio 2019

Quesito n.1 del 28 dicembre 2019

L'art. 7.2 del Disciplinare prescrive, quali requisiti di capacità economica e finanziaria, di dichiarare:

- a. "Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari"

Poiché il servizio oggetto di gara riguarda la prevenzione incendi e gestione delle emergenze all'interno del Presidio Policlinico Universitario Duilio Casula di Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari regolata da specifica normativa di settore (DM 19/03/2015 per le strutture ospedaliere) chiediamo se per settore di attività si intendono servizi antincendi svolti esclusivamente in ambito ospedaliero con esclusione di servizi diversi dai servizi antincendio, quali quelli di manutenzione impianti, di vigilanza o di portierato.

Risposta al quesito n.1

In merito al quesito posto, si comunica che, per quanto espressamente indicato nei documenti di gara, il requisito del fatturato specifico medio annuo deve ricondursi a prestazioni considerate nella codifica CPV 75250000-3 vale a dire tra i cosiddetti Servizi di Vigili del Fuoco e Salvataggio.

I documenti di gara non pongono limitazioni in merito all'ambito di esecuzione del servizio reso.

I servizi diversi da quelli di cui al CPV 75250000 (quali quelli citati di manutenzione, vigilanza, portierato, etc.) non rientrano nella fattispecie richiesta all'art. 7.2 del Disciplinare.

Quesito n.2 del 28 dicembre 2019

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

[facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



Si chiede di voler esplicitare che l'affidamento di che trattasi è sottoposto alle previsioni di cui all'art. 30 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e che pertanto, al personale da impiegarsi nell'appalto de quo possono essere applicati il CCNL "Sorveglianza Antincendio" ovvero il CCNL "Guardia ai Fuochi", unici due CCNL di categoria effettivamente pertinenti rispetto alla prestazioni oggetto di appalto.

Risposta al quesito n.2

Il servizio è di prima attivazione e, come tale, non è stato necessario disciplinare modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto della clausola sociale ovvero considerare aspetti ulteriori a quelli di legge, vincolanti per la stazione appaltante e riconducibili al contratto di lavoro del personale da impiegarsi.

Si conferma che al personale da impiegarsi possono essere applicati sia il CCNL "Sorveglianza Antincendio" sia il CCNL "Guardia ai Fuochi"; non altrettanto si può asserire in merito all'esclusività dei suddetti contratti.

Resta chiarito ed inteso che:

- *al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;*
- *negli appalti pubblici di servizi non si può imporre alle imprese concorrenti l'applicazione di un determinato contratto collettivo per i dipendenti.*

(in proposito si considerino il Parere ANAC n. 203 del 10/11/2011, la Sentenza Tar Lazio 11 febbraio 2016 n. 1969, la Sentenza C.di S. N. 07249/2017 REG.RIC. pubblicata il 19/03/2018, etc.).

Quesito n.3 del 04 gennaio 2019

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, lo scrivente Consorzio chiede cortesemente di poter ottenere copia, anche solo in formato elettronico, del progetto redatto da Codesta AOU relativo all'adeguamento del sistema antincendio del Policlinico Duilio Casula di Monserrato e validato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Risposta al quesito n.3

La richiesta viene considerata pertinente e come tale viene soddisfatta attraverso la pubblicazione della documentazione di interesse rinvenibile al link

https://www.aoucagliari.it/home/it/content_viewer.page?contentId=BND65773 .

Quesito n.4 del 04 gennaio 2019

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 Youtube: Aou Cagliari Tv



Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede l'ammontare delle spese contrattuali e di aggiudicazione relative alla presente procedura di gara (reali o quantomeno presunte).

Risposta al quesito n.4

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, come riportato nel Disciplinare di gara, l'importo presunto massimo delle spese contrattuali e di aggiudicazione relative alla presente procedura di gara ammonta ad € 15.000,00.

Quesito n.5 del 04 gennaio 2019

Si chiede di pubblicare e rendere disponibili il Piano di Emergenza della struttura al fine di conoscere le procedure di emergenza ed articolare al meglio le modalità di espletamento dei servizi richiesti.

Risposta al quesito n.5

In riferimento al quesito in oggetto si segnala che il Piano di Emergenza della struttura è rinvenibile attraverso il link https://www.aoucagliari.it/home/it/regolamenti_sicurezza.page.

Quesito n.6 del 04 gennaio 2019

Si chiede di pubblicare e rendere disponibili le planimetrie della struttura al fine di conoscere le aree oggetto del servizio ed articolare al meglio le modalità di espletamento dei servizi richiesti.

Risposta al quesito n.6

La richiesta viene considerata pertinente e come tale viene soddisfatta attraverso la pubblicazione della documentazione di interesse rinvenibile al link https://www.aoucagliari.it/home/it/content_viewer.page?contentId=BND65773.

Quesito n.7 del 04 gennaio 2019

Si chiede conferma che il servizio sia di nuova ovvero prima attivazione.

In caso contrario, al fine di poter effettuare un'analisi economica corretta, puntuale e precisa e di poter eventualmente provvedere all'eventuale riassorbimento del personale (anche in assenza di una clausola sociale espressa), si chiede:

- a. il nominativo relativo all'impresa che attualmente gestisce il servizio (per sede);
- b. di fornire il numero di addetti oggetto di riassorbimento attualmente impiegati nell'appalto per sede e, per ciascuno di essi, CCNL applicato, mansione, livello (normativo e retributivo), tipologia di contratto (apprendistato, tempo determinato, tempo indeterminato etc.), ore settimanali di lavoro, data di assunzione, scatti di anzianità ed eventuali agevolazioni (sgravi).

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

Servizio Tecnico
via Ospedale, 54
09124 Cagliari
tel. 070.6092223
email: crcooco@aoucagliari.it

Risposta al quesito n.7

In riferimento al quesito in oggetto si conferma che il servizio oggetto della presente procedura di gara sia di prima attivazione.

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

 facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://youtube.com/AouCagliariTv)